

**Технические условия для присоединения № 1678 - 21/3 от 31.05.2011 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 315, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ДНП «Биосфера-3»

**Объект газификации:** 100 жилых строений вблизи д.Нижнее Шахлово Серпуховского района с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 321 м<sup>3</sup>/час

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа D=150 мм, проложенный на ГРП с. Райсеменовское

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

012228